

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
администрации Белоярского района

12 ноября 2020 года
время проведения 16:00 ч.

№ 14

Председательствующий:

Глава Белоярского района, председатель комиссии - Маненков Сергей Петрович

Члены комиссии:

Первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя комиссии - Ойнец Александр Валерьевич

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района, заместитель председателя комиссии - Гончаров Андрей Николаевич

Заместитель начальника отряда – начальник 9 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», заместитель председателя комиссии - Сысойкин Александр Николаевич

Начальник отдела министерства внутренних дел России по Белоярскому району - Борискин Юрий Петрович

Начальник управления по капитальному строительству администрации Белоярского района - Ковалёнок Дмитрий Георгиевич

Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района, секретарь комиссии - Шорин Владимир Владимирович

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района - Иванов Иван Вячеславович

Начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района - Ростопиро Евгений Юрьевич

Директор Белоярского филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» - Балега Эдуард Павлович

Директор МКУ «ЕДДС Белоярского района» - Фролова Любовь Борисовна

Приглашенные:

Начальник Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» - Сонич Виктор Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварии на линии электропередач ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск».

ВЫСТУПИЛИ: Сонич Виктор Николаевич.

В результате налипания снега на ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» в д. Юильск прекращена подача электроэнергии. Без электроснабжения остались 28 жилых домов (деревянных с печным отоплением) в которых зарегистрировано 127 человек, фактически проживает 41 человек из них 8 детей, а также 2 социально значимых объекта – (Фельдшерско-акушерский пункт, МКУК СДК «Прометей» отапливаются печами).

25 октября 2020 года в 8.10 аварийная бригада Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» приступила к осмотру ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» в составе 8 чел. 2 машины, 1 снегоход руководитель работ директор Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» Сонич В.Н. Ввиду сложных погодных условий и невозможности пройти дальше опоры № 16, аварийная бригада вернулась в п. Сосновка.

В течение 26 октября 2020 года осуществлялась доставка и сосредоточение техники повышенной проходимости в п. Сосновка для организации проведения аварийно-восстановительных работ с учётом сложившихся погодных условий. К концу дня 26 октября 2020 года в п. Сосновка была сосредоточена спец. техника: 2 болотохода «Трэкол», 1 болотоход «Странник». Со стороны д. Юильск электромонитором осмотрен 21 пролёт по линии ВЛ – 110 Кв «Сосновка – Юильск» (замечаний не обнаружено).

Выезд бригады со стороны п. Сосновка 27.10.2020 в 07.40 на осмотр ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» в составе: 7 чел., 2 болотохода «Трэкол», 1 болотоход «Странник». В 16.30 произведен осмотр линии электропередач до опоры № 106 (замечаний не обнаружено).

Выезд бригады со стороны п. Сосновка 28.10.2020 в 04.00 на осмотр ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» 1 болотоход «Странник» 2 чел. Вылет на вертолете 28.10.2020 в обход ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» 3 чел. в 09.30., в 12.05 осмотр КТП № 10-4701 «Юильск» и ВЛ-10 кВ, выявлен поврежденный изолятор ПС-70 Е на опоре № 218/1 фаза «В», замена изолятора. Отключение разрядников на КТП № 10-4701 «Юильск». Выявлен неисправный разрядник на КТП № 10-4701 «Юильск» фаза «А». Запрос на отключение РЛНД оп. № 1 ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» в 12.07 для проверки изоляции (изоляция в норме), запрос в 13.22 о включении РЛНД оп. № 1 ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» и включение яч. № 41 ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск», опробование работы ВЛ без КТП, успешно. 28.10.20 в 14.10. ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск» линия под напряжением. Замечаний в работе оборудования нет.

Причины длительного проведения аварийно-восстановительных работ: сложные погодные условия (положительная температура воздуха, болота и ручьи не замёрзли), трудно-проходимая местность вдоль линии ВЛ - 10 кВ «Сосновка - Юильск», отсутствие в Белоярском филиале АО «Югорская региональная электросетевая компания» специальной техники повышенной проходимости (болотоходы).

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию начальника Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» Сонич Виктора Николаевича о результатах проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварии на линии электропередач ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Акционерному обществу «Югорская региональная электросетевая компания» (Козлов М.С.) в целях своевременного устранения возможных аварийных ситуаций связанных с прекращением электроснабжения населенных пунктов Белоярского района:

1.2.1) обеспечить Белоярский филиал АО «Югорская региональная электросетевая компания» техникой повышенной проходимости (болотоходы);

Срок исполнения: до 1 марта 2021 года.

1.2.2) изыскать возможность обеспечения населённого пункта (д. Юильск) резервным источником энергоснабжения мощностью 60 кВт.

Срок исполнения: до 1 марта 2021 года.

1.3. Муниципальному казённому учреждению «ЕДДС Белоярского района» совместно с Белоярским филиалом АО «Югорская региональная электросетевая компания» спланировать и провести совместную тренировку в ходе которой отработать вопросы взаимодействия при возникновении и ликвидации аварий на линиях электропередачи.

Срок исполнения: до 1 декабря 2020 года.

Председатель комиссии,
глава Белоярского района



С.П. Маненков

Секретарь комиссии,
ведущий специалист отдела
по делам ГО и ЧС
администрации Белоярского района



В.В. Шорин