

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района

№ 13

27 октября 2020 года

время проведения 09:00 ч. (в режиме ВКС)

Председательствующий:

Председатель комиссии, глава Белоярского района - Маненков С.П.

Члены комиссии:

Первый заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы Белоярского района - Ойнец А.В.

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района - Гончаров А.Н.

Директор Белоярского филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» - Балега Э.П.

Начальник отдела развития предпринимательства управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района - Корягина Е.А.

Начальник управления по капитальному строительству администрации Белоярского района - Коваленок Д.Г.

Начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района - Ростопиро Е.Ю.

Начальник 9 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» - Сысойкин А.Н.

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» - Фролова Л.Б.

Секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района - Шорин В.В.

Приглашенные:

Главный инженер Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» - Максимов Ю.И.

Повестка дня:

1. О ликвидации аварии на линии электропередач ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» и восстановлении нарушенного электроснабжения д. Юильск.

25.10.2020 в 09.15 (мест) на пульт диспетчера ЕДДС Белоярского района поступила информация о том, что в результате налипания снега на ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» в

д. Юильск прекращена подача электроэнергии без электроснабжения осталось 28 жилых домов (деревянных с печным отоплением) в которых зарегистрировано 127 человек, фактически проживает 41 человек из них 8 детей, а также 2 социально значимых объекта - (Фельдшерско-акушерский пункт, МКУК СДК «Прометей» отапливаются печами).

По состоянию на 9.00 27 октября 2020 года проводится обследование линии электропередач ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» (протяжённость ВЛ 45,79 км.) с целью определения места повреждения. Задержка начала проведения работ связана с тяжелыми метеоусловиями и состоянием водоёмов на пути следования техники. Начатые работы 25 октября 2020 года пришлось остановить, в течение 26 октября 2020 года проводились мероприятия по передислокации вездеходной техники в п. Сосновка и её подготовки к проведению работ. В работе по обследованию ВЛ задействовано: 8 человек, 3 вездехода. На месте руководит работами директор Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» Сонич В.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Маненков С.П., Максимов Ю.И., Ойнец А.В., Сысойкин А.Н.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию главного инженера Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания» о проведении работ по ликвидации аварии на линии электропередач ВЛ-10 кВ «Сосновка – Юильск» и восстановлении нарушенного электроснабжения д. Юильск принять к сведению.

1.2. Директору Белоярского филиала АО «Югорская региональная электросетевая компания»:

1) при обнаружении места повреждения определить порядок проведения аварийно-восстановительных работ, план проведения аварийно-восстановительных работ предоставить в МКУ «ЕДДС Белоярского района» в течении 1 часа после обнаружения места повреждения.

2) информацию о ходе проведения аварийно-восстановительных работ представлять председателю Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Белоярского района» (телефон +79088809283, 26020) через каждые 2 часа работы до восстановления электроснабжения д. Юильск.

1.3. Главе сельского поселения Казым организовать доведение до населения д. Юильск каждые 2 часа актуальной информации о принимаемых мерах по восстановлению электроснабжения.

Председатель комиссии,
глава Белоярского района



С.П.Маненков

Секретарь комиссии,
ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС
администрации Белоярского района



В.В. Шорин